

Spørsmål fra Grevsgard velforening v/ nesteleder Erik Gulbrandsen og svar fra Nore og Uvdal brannvesen v/ brannsjef Kai Redalen (med rødt)

1) **Beredskapsplaner forbundet med Skogbrann.**

- a. Vi har forstått at Brannvesen og Politi på Geilo og Nesbyen er koordinert gjennom Rødberg Brannvesen og Politi. **Brannvesenet er ut alarmert gjennom Alarmsentralen i Tønsberg 110, det er nærmeste ressurs som kommer til hendelsen, så i noen tilfeller kan nærmeste ressurs være Hol eller Nes**
- b. Det hadde vært nyttig og fått en indikasjon på responstid, hva slags vogner m/ vann kapasitet og pumper. evt. flybåren brannslukking som Brannvesenet stiller med i en eskalerende utrykning. **Responstiden til Grevsgard fra Rødberg er ca 40min i tillegg er det en brannhenger i beredskap i Tunhovd, Utstyr som er ved hovedstasjonen på Rødberg, Hoved bil på Rødberg har forskjellige slokkesystemer som er beregnet for bygningsbrann, i tillegg har vi tre tank biler med til sammen 28000 l vann, vi har og Sivilforsvaret i våre lokaler, de besitter en betydelig mengde utstyr til brannbekjempelse.**
- c. Og ikke minst hva som forventes av preventivt, tilrettelagt beredskap som vi hytte-eiere kan/bør bidra med. Vi ligger ikke lang fra Pålsbufjorden. Det gir en løftehøyde på ca. mellom 150 -175 m avhengig av hvilket nivå Pålsbu fjorden ligger på den aktuelle dagen. Det er også en bekk – «Bjørnsrud bekken» - noen 100 m nord øst for hyttefeltet som muligens kan vurderes som vannkilde. **Det er viktig å ha det slokke midlet som det er krav til i alle hytter, Det er å viktig å ha kort vei for vannfylling.**
- d. Forøvrig er det 21 private drikke/forbruks-vannkilder knyttet opp til 31 hytter med innendørs stoppekran og trykktank.